МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018, Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru, E-mail: gpn_rnd@mail.ru, Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1-547/1/1 от 26.11.2021

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля», расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8А.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича, №1-547 от 08.11.2021 в период с 15.11.2021 по 26.11.2021

Старшим инспектором ОНДиПР по Октябрьскому району ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Главного управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Тютченко Александром Сергеевичем;

органа государственного пожарного надзора)

Проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель директора по АХР Решетова Т.С.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Из помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., отсутствуют вторые эвакуационные выходы (спальный корпус правое крыло)	СниП 21-01-97* п. 6.10*»	01.11.2022	
2.	Из помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., отсутствуют вторые эвакуационные выходы (спальный корпус 2,3 этаж, левое крыло)	СниП 21-01-97* п. 6.10*»	01.11.2022	
3.	Руководитель организации не обеспечил свободное открывание дверей эвакуационного выхода связывающий третий этаж спального корпуса (между девочками и мальчиками) дверь закрыта на ключ	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.11.2022	магнитный замок при срабатывании
4.	Руководитель организации в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, (ранее в п.1.91 СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения) лестница, ведущая из холла в спальный корпус, высотой более 45 см не имеет ограждений с поручнями	ч. 4 ст. 53 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г;	01.11.2022	
5.	Руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях	01.11.2022	

	нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение в изоляторе, расположенное на первом этаже, Ф5.2 не отделено от помещений класса Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами на 2-ом этаже,	пожарной безопасности");		

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор НД и ПР по Октябрьскому району
отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы
А.С. Тютченко

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку

(подпись)

Тютченко А.С. – Старший инспектор НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, тел. (863) 277-85-67, e-mail: 104gpn_rnd@mail.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении обязательных требований пожарной безопасности (дата и время ознакомления) Зам. директора АХЧ Решетова М.С.
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале